

**Kiwa GmbH**  
Bautest Augsburg  
Finkenweg 7  
86368 Gersthofen

Kiwa GmbH, Finkenweg 7, 86368 Gersthofen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG  
Robert-Bosch-Straße 9  
89428 Hermaringen

T: +49 (0) 821 72024 - 0  
F: +49 (0) 821 72024 - 40  
E: [Infokiwaugsburg@kiwa.de](mailto:Infokiwaugsburg@kiwa.de)

[www.kiwa.de](http://www.kiwa.de)

Projekt / Werk: Druckwasserdichtigkeitsprüfung mit dem Futterrohr  
Hauff MSH PolySafe MFR-X

Auftragsdatum: 11. Juni 2019

Probenbeschreibung: Futterrohr Hauff MSH PolySafe MFR-X in Verbindung mit Hauseinführung  
Hauff MSH PolySafe, einbetoniert in einen Betonprüfkörper mit einer  
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) nach  
DIN EN 15814 als Außenabdichtung (Abdichtungsbauart W2.1E gemäß  
DIN 18533-1)

Untersuchungsauftrag: Druckwasserdichtigkeitsprüfung bei  $\geq 1,0$  bar über 28 Tage,  $\geq 1,5$  bar über  
1 Tag,  $\geq 2,0$  bar über 1 Tag und  $\geq 2,5$  bar über 10 Tage

Anzahl Proben / Versuche: 4 Versuche

Probennahme: am: - / durch: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 12. Juni 2019

Prüfzeitraum: 17. Juni - 29. Juli 2019

Ansprechpartner: B. Eng. David Röck  
Tel. +49 821 72024-14

Gersthofen, 8. August 2019

rö/dö

i. V.

B. Eng. David Röck  
- Projektmanager -



i. V.

Jörg Bölzle  
- Projektmanager -

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Roland Hüttl

Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268